

Planilha1

**Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços
Nº 20170903S005HUAPA**

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público a realização do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de adquirir bens, materiais e/ou medicamentos para o HUAPA - Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, com endereço à Av. Diamante, esquina com rua Mucuri s/n, Jardim Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74.969-210.

Objeto: Serviço.

Data de Início do recebimento das propostas: 09/03/2017

Data Final do recebimento das propostas: 14/03/2017

O detalhamento do objeto, com suas especificações, quantidades, volumes e outros, poderá ser encontrado na plataforma eletrônica www.bionexo.com.br. Não possuindo cadastro ativo no portal supracitado, o orçamento poderá ser encaminhado para o e-mail: cotacoesigh@gmail.com, contendo as seguintes informações: CNPJ, nome comercial, endereço, descrição dos itens respondidos, valor unitário, valor total, prazo de entrega, condições de pagamento, prazo de validade da proposta. Em tempo, informamos que se encontra disponível fisicamente no endereço acima mencionado o detalhamento. O resultado será publicado em até 3 (três) dias úteis após o recebimento das propostas.

Descrição do item	Unid.	Qtde.
MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO PREVENTIVA COM INSPEÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, MANOBRAS, TESTES, ANÁLISE DO ÓLEO DOS TRANSFORMADORES, E HIGIENIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA, TROCA DO BANCO DE BATERIAS. OS SERVIÇOS DEVEM CONTEMPLAR UM (01) TRANSFORMADOR 300KVA(220-127V), UM (01) TRANSFORMADOR 500KVA(380-220V), UM (01) NO-BREAK TRIFÁSICO 20KVA E BANCO DE BATERIAS, UM (01) NO-BREAK 80KVA E BANCO DE BATERIAS. ANÁLISE DE TERMOGRAFIA. MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO. ANÁLISE DE ENERGIA COM EQUIPAMENTOS CAPAZES DE FORNECEREM AS SEGUINTE LEITURAS E LAUDOS: HÂRMONICA, DEMANDA, TENSÃO, CORRENTE, FREQUÊNCIA, POTÊNCIA, FLUTUAÇÃO, SAG/SWELL. RELATÓRIOS TÉCNICOS E ART PARA CADA SERVIÇO PRESTADO.	-	1
BOMBA PRESSURIZADORA, TENSÃO 220V, PRESSÃO 10BAR, CONEXÕES ENTRADA E SAÍDA 1/2" GRAU DE PROTEÇÃO DO MOTOR:IP 44 RUÍDO 55DB.	-	1